

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Батрашова, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: [gu.mchs.smil@yandex.ru](mailto:gu.mchs.smil@yandex.ru)  
Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 303, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 173 / 1 / 97**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Областное государственное учреждение «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от « 30 » сентября 2019 года № 173 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 16 » октября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. « 21 » октября 2019 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

капитаном внутренней службы Штемпель Мариной Николаевной помещений и территории Областного государственного бюджетного учреждения «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»,

г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Областного государственного бюджетного учреждения «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» Сулимовой Натальей Васильевной, заместителем директора по АХР Москалевой Натальей Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретное место выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение прачечной и Центра (1-й этаж).</p>	<p>Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6</p>	01.10.2020	
2.	<p>В помещении производственного назначения (прачечная) (1-й этаж) на двери не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.1.2</p>	01.10.2020	
3.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение электрощитовой (1-й этаж).</p>	<p>Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6</p>	01.10.2020	



4.	<p>На двери помещения (1-й этаж) не обеспечено обозначение по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.1.2</p>	01.10.2020	
5.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение пищеблока от помещения <b>Центра</b> (1-й этаж)</p>	<p>Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6</p>	01.10.2020	
6.	<p>На двери помещения пищеблока (1-й этаж) не обеспечено обозначение по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.1.2</p>	01.10.2020	
7.	<p>В помещениях производственного назначения (швейная мастерская) входные двери выполнены не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (1 этаж)</p>	<p>Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4</p>	01.10.2020	



8.	В помещениях производства назначения (швейная мастерская) на входных дверях не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» п. 5.1.2.	01.10.2020	
9.	В помещении складского назначения (подсобное помещение) входные двери выполнены не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (1 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.10.2020	
10.	В помещении складского назначения (подсобное помещение 1 этаж) на входных дверях не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2.	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:



руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Смоленска  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области  
Штемпель М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » октября 2019 г.



(подпись)

« 21 » октября 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.\*

Директор Областного государственного бюджетного учреждения  
«Смоленский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Феникс»

Сулимова Наталья Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)